Інформація щодо процедури закупівлі

(керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 № 1266
«Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 631 і від 11 жовтня 2016 р. № 710»)

№ з/п	Найменування предмету закупівлі із зазначенням коду ЄЗС	Ідентифікатор процедури закупівлі/ тип процедури закупівлі	Очікувана вартість предмета закупівлі, грн (без ПДВ)	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі
1 2.	**ДК 021:2015 ЄЗС – 31150000-2** «Баласти для розрядних ламп чи трубок» Назва предмету закупівлі – гібридні інвентори **ДК 021:2015 ЄЗС – 31158000-8** «Зарядні пристрої» Назва предмету закупівлі – акумулчтори	UA-2026-09-11-005235-a	458 333,33	**1. Гібридний інвертор 12 кВт (трифазний) — 2 шт.** - Номінальна вихідна потужність: не менше 12 000 Вт (12 кВт). - Кількість фаз: 3 фази (трифазний, вихідна напруга 380 В / 400 В). - Режим роботи: гібридний (on-grid / off-grid) з можливістю підключення мережі, акумуляторів. - Номінальна напруга акумуляторної системи (DC): низьковольтна (low voltage), сумісна з АКБ 48 В / 51.2 В. - Інтерфейси зв'язку з BMS: обов'язкова наявність комунікаційних портів CAN та/або RS485. - Функціонал: підтримка паралельного підключення (синхронізації) інверторів для спільної роботи. **. Акумуляторна батарея LiFePO4 51.2V 100Ah — 8 шт.** - Хімічний тип: Літій-залізо-фосфатний (LiFePO4). - Номінальна напруга модуля: 51.2 В. - Номінальна ємність модуля: не менше 100 Аг (Ah) (енергоємність не менше 5.12 кВт·год). - Система керування (BMS): інтегрована плата автоматичного захисту від перезаряду, перерозряду, перевантаження струмом, короткого замикання та контролю балансування комірок.	Визначення очікуваної вартості зроблено відповідно до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 №275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» на підставі отриманих від учасників ринку комерційних пропозицій із зазначенням актуальних цін., методом порівняння ринкових цін.

				- Ресурс циклічності: не менше 4000 циклів (при глибині розряду DoD не менше 80%). - Масштабованість: конструктивна можливість паралельного з'єднання щонайменше 8 модулів в єдиний блок. Самостійний монтаж замовником (або залученою ним третьою організацією) відповідно до інструкції виробника не є підставою для скасування чи обмеження гарантійних зобов'язань постачальника.	